

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах**  
**жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп**  
**населения**  
**№ 076/2799**

**1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения (далее – объект)**

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646177, Омская область, Любинский район, п. Северо - Любинский, ул. Никифорова, д. 22, т. 8(38175)2-66-47; slsosh@yandex.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2804,8 кв. м;

- часть здания    этажей (или на    этаже),    кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19247,2 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1954, год последнего капитального ремонта: не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2024 г., капитального - 2025 г.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северо-Любинская средняя общеобразовательная школа имени А.М.Литвинова" Любинского муниципального района Омской области (МБОУ "Северо-Любинская СОШ имени А.М.Литвинова").

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646177, Омская область, Любинский район, п. Северо - Любинский, ул. Никифорова, д. 22, т. 8(38175)2-66-47; slsosh@yandex.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Управление образования Администрации Любинского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646160, Омская область, Любинский район, р. п. Любинский, ул. Октябрьская, д. 98, т. 8(38175) 2-21-56, lmaroof@rambler.ru.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*). В сфере образования: воспитанники, обучающиеся, родители (законные представители), сотрудники объекта; все участники образовательных отношений (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 273, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 3.

## 3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом рейсовый автобус Северо-Любинский ежедневно. Маршрут движения с Северо-Любинский проходит по ул. Никифорова открытой для автомобильного транспорта.  
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*),
-

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1)</sup>
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <sup>1)</sup>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1-4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5,6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		7,8,13,14, 18, 20,23,24, 25,26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		15-17,21,22,29-31
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		10-12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		5,9,28
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		-

<sup>1)</sup> Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)**

**ОБЪЕКТ ДОСТУПЕН УСЛОВНО**

## 3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг		1			
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1				
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1				
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1				
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1				
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1				
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1				
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %		1		Предусмотреть место для стоянки автомашины инвалидов на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. в случае расположения парковочного места вдоль проезжей части его длина должна составлять 6,8 м, обозначить дорожной разметкой и знаком за габаритами прохожей части пешеходных путей на высоте от 1,5 до 2,0 м. Места для стоянки транспортных средства,	2030г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.	
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Произвести ремонт наружной двери, установив смотровую панель. Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2м. от уровня пола. Закрепить противоскользящее покрытие на нулевой отметки пола. Высота каждого элемента порога не менее 0,014 м.</p> <p>Второй вход в здание со смотровой панелью выделить цветом. Жёлтая контрастная лента размещается по периметру дверного проёма. Высокие перепады порогов заменить съезд – спуск, с уклоном не круче</p>	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				1:20	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов		1		<p>Обеспечить площадку при подходе к мебели 1,2 х 1,2 м. Выделить ученические места для учащихся – инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. Так же следует предусмотреть в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле – коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>В обеденном зале определить место для инвалида-колясочника не менее 5%. Обеспечить беспрепятственное движение инвалида за счет расстановки столов, инвентаря и оборудования. Должен быть не менее одного стола высотой 0,67 - 0,7м. Ширина прохода около прилавков для сервирования блюд должна быть не</p>	-



Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>менее 0,9 м. Ширина прохода между столами не менее 1,2 м.</p> <p>Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. (рекомендательный характер)</p>	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и		1		Информирующие обозначения помещений внутри здания должны	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,2 до 1,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9м. предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка					
4.6. Сменные кресла-коляски					
4.7. Поручни		1		Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м. и быть нетравмоопасными. Рекомендуется применять поручни округлого сечения диаметром от 0,04 м. до 0,06 м. Края ступеней выделить цветом или фактурой. При ширине лестницы 4 м. и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни.	2030 г.
4.8. Пандусы	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты					
4.10. Раздвижные двери					
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	1			<p>Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее 1,65×2,2 м., с центральным расположением унитаза 2,2×2,25 м., с правым или левым расположением унитаза 1,7×2,2 м. Предусмотреть пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла – коляски, а также крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство для разворота кресла – коляски в диаметре 1,4 м. Двери должны открываться наружу. Предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, крючки для одежды, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Также следует</p>	2030 г

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				применять унитазы, имеющие опору для спины, высотой – 0,45-0,5 м и длиной - 0,7 м. У дверей санитарно – бытовых помещений или доступных кабин следует предусматривать специальные знаки на высоте 1,35 м. Оборудовать систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок		1		Заменить дверь в кабинет. Ширина дверного проема должна быть 0,9 м., порог не должен превышать 0,014 м.	2030 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой					
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	1				
4.15. Доля работников объекта, прошедших			20,5%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1				
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора					
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта			29%		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1				
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1				

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			100%		
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			100%		
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0%		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0%		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			66,6%		
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %			0%		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей <sup>1)</sup>			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0%		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0%		
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			50%		
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %			0%		

Примечание: <sup>1)</sup> в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит,  $30/50 \times 100 = 60\%$ . Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>1)</sup>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<sup>1)</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2024-2030г. в рамках исполнения п. 3.6 паспорта доступности  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_  
<http://zhit-vmeste.ru>  
(наименование сайта, портала)



## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "06 " апреля 2018 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "12" февраля 2024 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "22" февраля 2024 года № 72.

Директор  
(должность уполномоченного  
на объекте)



(подпись)

Дата "16 " февраля 2024 года